

Žádost o poskytnutí informace

podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Povinný subjekt: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1

Žadatel:



V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádám o poskytnutí následující informace:

- 1) *Na kterou technickou normu/technické normy (ČSN, ČSN EN) odkazuje §27 odst. 1 až 7 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby?*

Způsob poskytnutí informace:

Žádám poskytnutí informací na elektronickou adresu:



V Praze dne 7. 11. 2013



Od: [Manová Petra](#)
Komu: [REDACTED]
Skrytá kopie: [Voříšková Romana](#)
Předmět: odpověď na žádost o informaci č.j. 34869_2013
Datum: 22. listopadu 2013 12:37:29

Věc: Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážený pane [REDACTED]

ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „ministerstvo“) obdrželo dne 7.11.2013 Vaši žádost o informaci, zaregistrovanou podatelnu MMR pod č.j. 34869/2013, kterou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), žádáte o sdělení, *na kterou technickou normu/technické normy (ČSN, ČSN EN) odkazuje § 27 odst. 1 až 7 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.*

K Vaší žádosti o informaci sdělujeme následující:

K ustanovení § 27 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby se vztahuje norma ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. Detailní požadavky na madla u schodišťových ramen jsou obsaženy v normě ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky. Současně podotýkáme, že seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb., je v aktualizované podobě zveřejněn na webových stránkách MMR pod odkazem: <http://www.mmr.cz/getmedia/d42b21e7-a774-4df5-a46c-93e1f4a5beec/Seznam-CSN-aktual-k-15-9-2013.pdf>

Přeji příjemný den

Ing. Petra Manová
odbor komunikace

Ministerstvo pro místní rozvoj
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel.: +420 224 861 126
mobil: +420 731 628 283
www.mmr.cz