

Hrušková Vlasta

Od:

Odesláno: 19. srpna 2009 14:05

Komu:

Předmět: FW: Žádost o informaci podle zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím

Dobrý den,

prosím o sdělení, o jaký § Vaší vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, se opírá výklad, že „okna z koupelen a kuchyní nesmějí vést do stejného světlíku“?

Děkuji.

19.8.2009

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1

V Praze dne: 20. srpna 2009
č.j.: 26503/09-82

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Žadatelka požádala prostřednictvím sítě elektronických komunikací dne 19. 8. 2009 Ministerstvo pro místní rozvoj o poskytnutí informace týkající se vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, a to konkrétně:

- O jaký § vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, se opírá výklad, že „okna z koupelen a kuchyní nesmějí vést do stejného světlíku?“

Ministerstvo pro místní rozvoj jako povinný subjekt ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje následující informaci:

- V § 23 odst. 6 vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění vyhlášky č. 491/2006 Sb. a č. 502/2006 Sb., je stanoveno: „Větrání a osvětlování příslušenství bytu je přípustné i ze světlíkových a větracích šachet, mají-li půdorys nejméně 5 m² a délku kratší strany nejméně 1500 mm. Jejich dno musí být přístupné, snadno čistitelné a musí mít odtok se zápachovým uzávěrem. **Do světlíkové nebo větrací šachty lze zaústit pouze větrání místností stejného charakteru v celé výšce šachty.** Nesmějí v nich být umístěny kouřovody, odvody spalin od plynových spotřebičů apod.

Ing. Marcela Pavlová
ředitelka odboru stavebního řádu