

Věc: Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. a o metodické stanovisko – aplikace § 11 vyhlášky č. 146/2024 Sb. na FVE do 50 kW

Žádám o poskytnutí informací a metodického stanoviska k níže uvedeným otázkám:

Potvrďte, zda se na pozemní fotovoltaické elektrárny do 50 kW (příloha č. 1 zákona č. 283/2021 Sb.) **vztahuje** § 11 odst. 2 vyhlášky č. 146/2024 Sb., tj. povinnost umístění stavby minimálně 2 m od hranice pozemku, a specifikujte případné zákonné výjimky.

Vyložte, zda lze pozemní FVE považovat za **sít' technické infrastruktury** ve smyslu nového stavebního zákona, nebo zda jde o **výrobní energii**, a uveďte příslušná ustanovení právních předpisů.

Odkaz na aktuální metodické materiály MMR (pokyny, Q&A, výklady) k vyhlášce č. 146/2024 Sb., konkrétně k § 11.

Důvod žádosti: Metodické sjednocení výkladu v souvislosti s postupem Krajského úřadu Plzeňského kraje (sdělení č. j. PK-RR/4004/25).

Odpověď:

Žadatel byl upozorněn, že podle InfZ se nelze domáhat poskytování právního, či jiného odborného poradenství od povinných subjektů, přičemž jeho žádost směřuje právě k získání takového právního poradenství a proto se již z podstaty InfZ nemůže jednat o žádost, která by podléhala režimu tohoto zákona. Ministerstvo zároveň není oprávněno k poskytování závazných právních výkladů a stanovisek.

Žadateli bylo sděleno následující:

Ad 1)

Ano, na pozemní fotovoltaické elektrárny do 50 kW (příloha č. 1 zákona č. 283/2021 Sb.) se **vztahuje** § 11 odst. 2 vyhlášky č. 146/2024 Sb. (povinnost umístění stavby minimálně 2 m od hranice pozemku)

Ad 2)

Jedná se o **technickou infrastrukturu**, viz § 10 odst. 1 písm. b) stavebního zákona

Ad 3)

K tomuto dotazu bylo žadateli sděleno, že žádná metodická pomůcka k tomuto ustanovení nebyla doposud vydána.