



**Kritéria  
pro výběr žádostí podaných podle podmínek podprogramu  
117D065 Olověné rozvody  
pro rok 2017**

<b>Hodnotit se bude obsah olova v pitné vodě.</b>	
Žádosti s obsahem olova v pitné vodě nad 10 µg/l, budou seřazeny dle hodnot olova v pitné vodě sestupně. Uspokojeny budou všechny žádosti dle stanoveného pořadí až do výše alokace.	
<b>Doklad</b>	Příloha žádosti:  – Monitoring obsahu olova v pitné vodě

<b>Pořadí doručení žádosti</b>	
V případě, že více žádostí bude obsahovat stejné hodnoty olova v pitné vodě, rozhodne při výběru datum doručení žádosti na MMR.	
<b>Doklad</b>	Razítko podatelny.